



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zadavatel:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Hlavní 130, Řež,
250 68 Husinec
IČO 61389005

Pověřená osoba:

HOLEC, ZUSKA & Partneri, sdružení advokátů
Palác Anděl, Radlická 1c/3185
150 00 Praha 5

Vysvětlení zadávací dokumentace II. dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

V Praze dne 25. října 2018

Veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Objekt 231 – Přístavba, nástavba a stavební úpravy“, ev. č. Z2018-035416.

Úplné znění dotazu č. 1:

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek technické kvalifikace na předložení seznamu významných stavebních prací, přičemž tato musela obsahovat "tvorba a rozvod vysokého vakua 10⁻⁶ - 10⁻⁷ mbar". V předané PD jsme dodávku "výroby a rozvodů" vakua nenalezli. Jakého oddílu VV, případně technologie je tato dodávka součástí? V případě že není součástí plnění, žádáme zadavatele o vypuštění této části kvalifikace.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že kvalifikační požadavek uvedený v čl. 6.6.2 Zadávací dokumentace pod bodem 1) „Tvorba a rozvod vysokého vakua 10⁻⁶–10⁻⁷ mbar“ ze Zadávací dokumentace vypouští. Čl. 6.6.2 Zadávací dokumentace tedy nově zní:

Zadavatel požaduje předložení alespoň 1 významné stavební práce, přičemž stavební práce musela zahrnovat následující technické prvky:

- 1) Tvorba a rozvod stlačeného vzduchu (5–7 bar) s filtry pro odstranění vlhkosti (max. teplota rosného bodu +5 °C), mechanických nečistot (max. velikost částic 1 μm) a oleje (max. koncentrace 1 mg kg⁻¹);*
- 2) Výroba, rozvod a čištění demineralizované vody s vodivostí menší než 500 μS m⁻¹ pro chlazení zařízení v uzavřeném okruhu;*
- 3) Rozvod vysoce čistého (min 99.995 %) stačeného plynu He (Alternativně Ar, N);*
- 4) Rekuperace tepla ze zařízení o jmenovitém výkonu minimálně 30 kW;*
- 5) Čistá laboratoř splňující parametry třídy ISO 7.*



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zadavatel zároveň uvádí, že realizaci jednotlivých (v bodech 1) až 2) uvedených) technických prvků lze prokázat i předložením většího počtu významných stavebních prací, tj. jejich splnění není vyžadováno kumulativně v rámci jediné významné stavební práce.

Úplné znění dotazu č. 2:

Dobrý den, žádáme Vás o bližší specifikaci položky č.1 oddílu 767 - Vestavba čisté laboratoře. Případně v které části poskytnuté PD nalezneme údaje sloužící ke stanovení ceny.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uvádí, že cena laboratoře I. třídy bude stanovena na základě kubíkové ceny. Textový popis laboratoře je uveden v Technické zprávě

Úplné znění dotazu č. 3:

Dobrý den. Bylo by možné upřesnit hmotnost ocelové konstrukce, výpis ocelových prvků? Ve výkazu výměr je ocelová kce uvedena jako komplet.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel k dotazu uvádí, že zpracovatel dílčí části projektové dokumentace "ocelová konstrukce" dodal dokumentaci pro realizaci v rozsahu: Technická zpráva, výkresy, statický výpočet s uvedením celkové hmotnosti nosné konstrukce, výměrou obvodového pláště. Profily jednotlivých prvků konstrukce jsou popsány ve výkresech.

Z důvodu provedení výše uvedených úprav se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek: **27. 11. 2018 do 16.00 hodin.**

Otevírání obálek se uskuteční: **27. 11. 2018 ve 16.00 hodin.**

S pozdravem

HOLEC, ZUSKA & Partneři

Mgr. Karel Masopust

i.s. JUDr. Karel Zuska