



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zadavatel:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Hlavní 130, Řež,
250 68 Husinec
IČO 61389005

Pověřená osoba:

HOLEC, ZUSKA & Partneři, sdružení advokátů
Palác Anděl, Radlická 1c/3185
150 00 Praha 5

**Vysvětlení zadávací dokumentace III. dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)**

V Praze dne 2. listopadu 2018

Veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Objekt 231 – Přístavba, nástavba a stavební úpravy“, ev. č. Z2018-035416.

Úplné znění dotazu č. 1:

V ZD v odstavci 3.1, v bodě 12 se odkazujete na dokument "Technická specifikace materiálu a zařízení". V PD jsme tento nenašli. Týká se nutnost doložit technické listy Tlakového vzduchu a Technologie chlazení?

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že dokument "Technická specifikace materiálu a zařízení" je součástí PD a je nutno doložit všechny předepsané doklady stanovené zadávací dokumentací.

Úplné znění dotazu č. 2:

Dobrý den, ohledně mého předchozího dotazu – již jsem předmětný dokument našel, není tedy třeba na něj reagovat. Omlouvám se za případné komplikace.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu uvádí, že vzhledem k jeho charakteru odkazu na odpověď na dotaz č. 1.

Úplné znění dotazu č. 3:

Dobrý den, mám dotaz k bodu 6.6.3. 1) - můžeme tento bod splnit také osobou s titulem inženýra, který je autorizovaným stavitelem?

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zadavatel k dotazu uvádí, že není jasné, co je myšleno „autorizovaným stavitelem“. Vedoucí realizačního týmu ve smyslu 6.6.3. 1) zadávací dokumentace musí být autorizovaný inženýr v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu č. 4:

Dobrý den. PD (Skladba S1 – střecha) obsahuje PE Folii v tloušťce 3 mm. Dle našeho dodavatele se běžně vyrábí do tl.1,8 mm, max. na zakázku 2 mm. Žádám Vás proto o vysvětlení, případně přehodnocení tohoto naprojektovaného materiálu.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel k dotazu uvádí, že střešní fólie v tl. 3,00 je navržena s ohledem na vyšší provozní zatížení střechy (údržba zařízení VZT a chlazení, přístup k plošinám, manipulace s komponenty při opravách atd.). Střešní fólie až do tloušťky 3,2 mm jsou na trhu běžně k dostání.

S pozdravem

HOLEC, ZUSKA & Partneři

Mgr. Karel Masopust

i.s. JUDr. Karel Zuska